

Mail fra Statens Byggeforskningsinstitut

Be06 eller Be10 benyttes som sådan ikke graddage, men den middel udetemperaturen for årets 12 måneder som registreret i det danske referenceår fra perioden 1975 til 1989.

Hvor faktoren 1,1 kommer fra er en gåde, og den benyttes i hvert fald ikke i Be06/Be10.

Et varmeanlæg skal dimensioneres til at kunne klare den dimensionerende udetemperatur, hvilket er fastlagt til $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$.